


Energi

Wolf
CGB 11

E '10

Sanistål 

Lavt forbrug



A

Højt forbrug

Årligt elforbrug

B / 200 kWh

Årsnyttevirkning

100 %

Miljøbelastning (NO_x)

A / 0,4 kg/år

Valg af varmtvandsbeholder

Valgmuligheder, beholdere

Varmtvandsbehov

TSW 120

(115 liter) *

Meget stort

(15-18 liter pr. minut)

--

--

--

* Kedlen er afprøvet med en 115 liter beholder. Vælg i samråd med din vvs'er en beholder, der passer til dit behov. Bemærk, at vælges en beholder større end testbeholderen kan det årlige energiforbrug blive højere og en mindre beholder kan medføre et mindre forbrug.



NATURGASSELSKABERNE



ENERGISTYRELSEN

DGC

Udarbejdet af DGC i samarbejde med naturgasselskaberne og Energistyrelsen.
For yderligere information kontakt dit gasselskab.