

Luftvejledningens krav

NO _x	CO
Anlæg før 2001: Maks. 115 ppm (ved 0 % ilt)	Maks. 115 ppm (ved 0 % ilt)
Anlæg efter 2001: Maks. 60 ppm (ved 0 % ilt)	

Omregning fra målt til korrigeret: $X_{\text{korr.}} = X_{\text{målt}} \cdot \frac{21}{21 - O_2 \text{ målt}}$

Diagram til indregulering af store gasblæseluftbrændere
 hvor gassens Wobbetal er ukendt: 13,9 - 15,5 kWh/Nm³

